

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया

पत्रांक—

1145 / 1 B

दिनांक—०८-०६-२१

सेवा में,

प्रबन्धक

ए०एस०एम० कान्वेन्ट स्कूल,
सुखपुरा बेरुआरबारी मार्ग, सुखपुरा
बलिया

विषय — विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के
अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ — आपका पत्र संख्या— शून्य, दिनांक— 06.04.2021

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता
एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक— 09.04.21 को निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार
भवन की स्थिति ठीक पाया गया।

संलग्न— जॉच प्रमाण—पत्र।



अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बलिया

Balakash Kumar Singh

Principal

A. S. M. Convent School
Sukhpura — Ballia

उर्मिला सिंह

Manager

A.S.M. Convent Sch
Sukhpura-Ballia

जांच प्रमाण-पत्र

ए0एस0एम0 कान्वेंट स्कूल, सुखपुरा बेरुआरबारी मार्ग, जनपद- बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मर्दे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	3.25M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.10 M
3	Open space arround the Building	6.0 M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	Satisfactory
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause 5.5.1 (b) ii(d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.45 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.40 M
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satifactory
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	-	-
10	Roofs	R.C.C. Flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Flat Roof
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	R.C.C. Column and beam

Orsho
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया

Prakash Kumar Singh

Principal

A. S. M. Convent School
Sukhpura - Ballia

उमिला सिंह

Manager

A.S.M. Convent School
Sukhpura-Ballia